

江苏居安检测技术有限公司

检测报告

报告编号: JC20260820202 号



居安检测
JUAN DETECTION

委托单位: 南京崛佳科学仪器有限公司

受检单位: 南京市玄武区四牌楼4号南京师范大学附属小学

检测项目: 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC

报告日期: 2026年08月24日

检 测 报 告

报告编号: JC20260820202

共 4 页 第 2 页

说 明

- 一、本报告无本公司公章或检验专用章及骑缝章无效。
- 二、本报告涂改、增删无效。
- 三、本报告无编制、审核、签发者签名无效。
- 四、本报告为送样检测，由委托方送检的样品，本报告只对来样负责。
- 五、本公司不负责对客户提供的信息的真实性进行核实。
- 六、本报告不可作为处理纠纷和法律诉讼的依据。
- 七、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复印的检测报告或者检测报告电子扫描件，应由本公司加盖公章方为有效。
- 八、报告未经本公司同意不得用于广告、商业宣传等商业行为。
- 九、对本报告议者，请于收到报告之日起十五日内提出复核申请，逾期不予受理。

居安检测
JUAN DETECTION



检 测 报 告

报告编号: JC20260820202

共 4 页 第 3 页

以下信息由委托方确认:

样品名称: AHMT 吸收液、TA 管

样品描述: 密封完好、无破损

收样时间: 2026 年 08 月 20 日

检测日期: 2026 年 08 月 20 日-2026 年 08 月 24 日

委托单位: 南京崛佳科学仪器有限公司

受检单位: 南京市玄武区四牌楼 4 号南京师范大学附属小学

受检单位地址: 南京市玄武区四牌楼 4 号南京师范大学附属小学

采样点位: 采样点位合计 5 个, 详情见检测结果。

标准限值引用

GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

委托方提供的环境条件

温度: 31℃, 大气压: 101.0kPa, 封闭门窗时间: 由客户自行完成封闭。

检测用主要仪器

7230G 可见分光光度计、GC8960 气相色谱仪

检测依据

GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

GB/T 16129-1995《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》

结论

受客户委托, 我司对样品的室内污染物进行检测与分析, 数据详见检测结果, 其参考限值引用国家标准。

编制:

肖玲玲

审核:

蒋明

签发:

吴琮

日期: 2026.08.24

检测专用章

联系地址: 江苏省淮安市经济技术开发区宏恒胜路 43 号

邮政编码: 223001

联系电话: 0517-83833337

检 测 报 告

报告编号: JC20260820202

共 4 页 第 4 页

检 测 结 果

检测项目及 参考限值 采样点位	甲醛 (mg/m ³)	TVOC (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)
	≤0.07	≤0.45	≤0.06	≤0.15	≤0.20
2 楼办公室	0.0642	0.3989	0.0041	0.0097	0.0447
2 楼教室 A 点	0.0548	0.3372	0.0040	0.0182	0.0363
2 楼教室 B 点	0.0606	0.3883	0.0044	0.0237	0.0409
3 楼教室 A 点	0.0526	0.3431	0.0007	0.0037	0.0048
3 楼教室 B 点	0.0627	0.3685	0.0030	0.0011	0.0061

以下空白

居安检
JUAN DETECTION



检验检测机构 资质认定证书

编号：221003340386

名称：江苏居安检测技术有限公司

地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区宏恒胜路43号
(223001)



经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由江苏居安检测技术有限公司承担。

许可使用标志



221003340386

发证日期：2022年06月28日

有效期至：2026年06月27日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。